









Datenaufnahme				Zuordnung		Bewertung					
A 1.6 Druckluft											
lfd. Nr	Foto	Bezeichnung	Beschreibung	Anlage	räumlich	funktional	Bau-jahr	baulicher Zustand	energet. Zustand		
					[Standort]	[Versorgung]				A+ bis D	
1		Kompressor 1	Drucklufterzeuger Inhalt: 250l Zul. Überdruck: 16 bar Fa. Mahle, Typ: MB 080492-1/250, Bj. 1994	Druckluft Staatstheater	Erzeugung	ZHG / U / 19 Kompressor	Opernhaus OH	Druckluftnetz		b	C
2		Kompressor 2	Drucklufterzeuger Inhalt: 350l Zul. Überdruck: 11 bar Fa. Mehrer, Herstell-Nr. K44281, Bj. 1986		Erzeugung	ZHG / U / 19 Kompressor		Druckluftnetz		c	D
3		Verteilung Druckluft RWA	Versorgung der RWA-Anlagen		Verteilung	ZHG / U / 21 Regulier-raum		RWA-Anlagen		c	-
4		Kompressor I	Fa. Mahle, Typ: MGh 1301 N Drucklufterzeuger mit Kolbenverdichter, Inhalt: 400l zul.Höchstdruck 10 bar		Erzeugung	KUL / U / 62	Kulissegebäude KUL	Druckluftnetz	1994	b	C
5		Kompressor II	Fa. CompAir, Typ: L07 Drucklufterzeuger		Erzeugung	KUL / U / 62		Druckluftnetz	2006	a	B
6		Lufttrockner	Fa. Parker Hiross, Typ: Starlette Plus Serial N° 398066100002		Erzeugung	KUL / U / 62		Kompressor II		b	B
7		Unterverteilung Druckluft	Verteilung		Verteilung	Schreinerei		Druckluftnetz		-	-
8		Druckluft Schlosserei	Druckluftübergabe		Übergabe	Schlosserei	Schlosserei		-	-	